

苏州工业园区2022年8家重点排污单位监测结果公示

企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	2#锅炉排气筒(DA002)	烟尘	2022-12-08	1.4	5	mg/m3	否	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	2#锅炉排气筒(DA002)	氮氧化物	2022-12-08	18	50	mg/m3	否	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	2#锅炉排气筒(DA002)	二氧化硫	2022-12-08	<3	35	mg/m3	否	